



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.08.2022

г. Буинск

КАРАР

№ 218/ик-п

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории города Буинска Буинского муниципального района в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020г. №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Исполнительного комитета города Буинска Буинского муниципального района от 25.09.2014г. №76п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан», Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) города Буинска Буинского муниципального района в новой редакции, согласно приложению.

1.08.2022


2. Рекомендовать абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) города Буинска Буинского муниципального района, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.

3. Постановление Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан от 19.07.2021 г. №194/ик-п «Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории города Буинска Буинского муниципального района» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по адресу: <http://pravo.tatarstan.ru>, подлежит размещению на Портале муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://buinsk.tatarstan.ru>, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан – И.Ф. Ханбикова.

И.о. руководителя



А.Р. Валиулов

Нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс
сточных вод в систему водоотведения (канализации) муниципального
образования г. Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан

№п/п	Наименование вещества (показателя)	Максимальное допустим значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1	Взвешенные вещества	300 мг/дм ³
2	БПК ₅	300 (500) ¹ мг/дм ³
3	ХПК	500 (700) ¹ мг/дм ³
4	Азот общий	50 мг/дм ³
5	Фосфор общий	12 мг/дм ³
6	Нефтепродукты	10 мг/дм ³
7	Хлор и хлорамины	5 мг/дм ³
8	Соотношение ХПК:БПК ₅	Не более 2,5 ² мг/дм ³
9	Фенолы (сумма)	5 мг/дм ³
10	Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	1,5 ³ мг/дм ³
11	Сульфаты	1000 ³ мг/дм ³
12	Хлориды	1000 ³ мг/дм ³
13	Алюминий	5 мг/дм ³
14	Железо	5 мг/дм ³
15	Марганец	1 мг/дм ³
16	Медь	1 мг/дм ³
17	Цинк	1 мг/дм ³
18	Хром общий	0,5 мг/дм ³
19	Хром шестивалентный	0,05 (0,1) ⁴ мг/дм ³
20	Никель	0,25 (0,5) ⁴ мг/дм ³
21	Кадмий	0,015 (0,1) ⁴ мг/дм ³
22	Свинец	0,25 мг/дм ³
23	Мышьяк	0,05 (0,1) ⁴ мг/дм ³
24	Ртуть	0,005 мг/дм ³
25	Водородный показатель (рН)	6-9 ⁴ мг/дм ³
26	Температура	+40 ⁴ °С
27	Жиры	50 ⁴ мг/дм ³
28	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол,	20 ⁴ мг/дм ³

	этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)	
29	СПАВ Неионогенные	10 мг/дм ³
30	СПАВ Анионные	10 мг/дм ³

1 - Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

2 - Показатель соотношения ХПК:БПК₅ применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм³. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК₅ применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм³.

3 - Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

4 - При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.